



CUMMINS ONAN 541-1195-03 Interfaccia Comunicazione SAE J1939

Reference: 0541-1195-03

CUMMINS ONAN 541-1195-03 Interfaccia Comunicazione SAE J1939.

Interfaccia di Comunicazione SAE J1939

Descrizione

Se il modulo di interfaccia di rete non viene ordinato assieme al generatore, questo kit permette di aggiungerlo facilmente in un secondo momento.

Vantaggi

Fornisce informazioni sui gruppi elettrogeni tramite un collegamento dati J1939 per il monitoraggio dello stato del gruppo elettrogeno e diagnostica per motore e alternatore. I dati trasmessi includono: Tensione, frequenza, temperatura del liquido di raffreddamento, pressione olio, tensione della batteria, ore, preallarme e informazioni su guasti.

L'installazione

Kit 0541-1195-01 si monta all'esterno della cabina insonorizzante.
Il display compatibile con l'interfaccia SAE J1939 deve essere programmato per visualizzare le informazioni sul gruppo elettrogeno.

Il kit include

Modulo interfaccia di rete, cablaggio, montaggio, ferramenta e libretto di istruzioni.

Technical Sheet

Tipo di prodotto

Interfaccia di comunicazione